

紫琅一小暑期维修及提升改造项目答疑澄清（一）
（招标编号：XZT2025070800353）

一、内容：

紫琅一小暑期维修及提升改造项目

答疑澄清（一）

各潜在投标人：

一、关于紫琅一小暑期维修及提升改造项目答疑澄清如下：

1、南门及周边绿化单位工程中，工程量清单第19条单位是什么？

答：本项目南门及周边绿化单位工程中，工程量清单第19条“围墙恢复”的单位为“m”。

2、塑胶跑道13mm厚合成材料面层具体指那种类型塑胶？

答：EPDM塑胶面层。

二、本答疑澄清与本项目招标文件不一致的，以本答疑澄清为准。

三、本答疑澄清作为本项目招标文件的组成部分，对各投标人具有约束作用。

南通市紫琅公园管理有限公司

上海申邑工程咨询有限公司

2025 年7月15日

二、监督部门

本招标项目的监督部门为。

三、联系方式

招 标 人：	南通市紫琅公园管理有限公司
地 址：	南通市经济技术开发区源兴路与滨水路交叉口往东150米
联 系 人：	吴女士
电 话：	0513-59001899
电 子 邮 件：	/

招 标 代 理 机 构：	上海申邑工程咨询有限公司
地 址：	青浦区西岑街349号2幢2层K区212室
联 系 人：	袁丽娜
电 话：	021-66316171
电 子 邮 件：	19669556@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）袁丽娜（签名）
招标人或其招标代理机构：_____（盖章）