

紫金山庄厨房蒸箱、煲仔炉、矮脚炉等熄火保护安装询价公告
(招标编号: ZJSZ2025-08-07)

项目所在地: 江苏省南京市玄武区

一、招标条件

本紫金山庄厨房蒸箱、煲仔炉、矮脚炉等熄火保护安装询价已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金:1.9万元，招标人为南京紫金山庄酒店管理有限责任公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其他。

二、项目概况和招标范围

规模: 紫金山庄厨房蒸箱、煲仔炉、矮脚炉等熄火保护安装询价，详见附件

范围: 本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:

紫金山庄厨房蒸箱、煲仔炉、矮脚炉等熄火保护安装询价

三、投标人资格要求

紫金山庄厨房蒸箱、煲仔炉、矮脚炉等熄火保护安装询价:

1、具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照;)

2、投标人须提供2024年6月1日至今签订的与本次投标产品同类别产品的供货发票证明
(证明文件须加盖投标单位公章，时间以发票为准，所有证明材料须内容清晰完整，真实有效，未按要求提供将作为无效投标处理)。

3、投标单位不得存在下列情形之一:

(1) 单位主要管理人员与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的;

(2) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的;

(3) 处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的;

(4) 近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的;

(5) 近5年内在南京紫金山庄酒店管理有限责任公司及关联的企业信用库里面存在信用不良记录的。

本项目不 允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 2025-08-07 14:00到2025-08-11 17:00

获取方式: 本项目无须报名，时间为固定模板，投标人如有意向参与投标，请下载附件后进行制作报价文件(需盖公章并注明增值税税率)，在投标截止时间之前投标文件纸质版

文件邮寄至玄武区环陵路18号采购办公室或送达至玄武区环陵路18号采购办公室，邮寄在途时间须投标人自行考虑在内，超出投标截止之前送达的为无效标。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2025-08-11 17:00

递交方式：邮寄或自行送达

六、开标时间及地点

开标时间：2025-08-12 12:00

开标地点：南京市玄武区环陵路18号采购部办公室

七、其他

紫金山庄厨房蒸箱、煲仔炉、矮脚炉等熄火保护安装询价，详见附件

经评审的最低价中标，如最低价厂家自愿放弃，顺延第二名中标。以此类推

八、监督部门

本招标项目的监督部门为南京紫金山庄酒店管理有限责任公司纪检部门。

九、联系方式

招 标 人：南京紫金山庄酒店管理有限责任公司

地 址：南京市玄武区环陵路18号

联 系 人：史岩滨

电 话：18951769311

电 子 邮 件：/

招 标 代 理 机 构：/

地 址：/

联 系 人：/

电 话：/

电 子 邮 件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）胡蓉蓉（签名）

招标人或其招标代理机构： （盖章）

紫金山庄厨房蒸箱、煲仔炉、矮脚炉等熄火保护安装清单

蒸汽夹层汤锅安装熄火保护装置（带火种、长时脉冲点火功能）								
序号	品名	产品要求/工艺要求/施工要求等	规格	数量	单位	单价	税率	总价
1	文火炉炉熄火保护装置	六分接口，电子点火，点火器电池盒	6分	4	套			
2	铜管	Φ6mm	150cm	4	米			
3	镀锌管件	弯头、三通、内牙直接、外牙直接等	6分	10	套			
4	辅材	铜管接头	6mm铜管接头	16	只			
5	4分燃气软管			8	根			
6	安装工时费			3	工日			
7	合计金额							

炉灶安装熄火保护装置（带火种、长时脉冲点火功能）

序号	品名	产品要求/工艺要求/施工要求等	规格	数量	单位	单价	税率	总价
1	强力炉芯	铸铁炉芯	直径120mm	4	套			
2	强力炉芯熄火保护装置	220V，双电磁阀控制	4分	4	套			
3	铜管	Φ6mm	150cm	4	米			
4	镀锌管件	弯头、三通、内牙直接、外牙直接等	6分	10	套			
5	辅材	铜管接头	6mm铜管接头	16	只			
6	4分燃气软管			4	根			
7	安装工时费			2.5	工日			
8	合计金额							

蒸箱安装熄火保护装置（带火种、长时脉冲点火功能）								
序号	品名	产品要求/工艺要求/施工要求等	规格	数量	单位	单价	税率	总价
1	强力炉芯熄火保护装置	4分阀门接口，火焰检测探头长70cm. 双电磁阀控制。带电子点火功能. 长时脉冲自动点火. 电源电源220v	4分	1	套			
2	钢管	Φ6mm	80cm	4	米			
3	强力炉芯	铸铁强力炉芯（带点火针安装孔）	直径120mm	1	只			
4	辅材	钢管接头	6mm钢管接头	12	只			
5	文火炉炉芯熄火保护装置	带火种，长时脉冲自动点火功能	6分接口	3	套			
6	4分燃气软管			4	根			
7	安装工时费			3	工日			
8	合计金额							

矮脚吊汤炉安装熄火保护装置（带火种、长时脉冲点火功能）

序号	品名	产品要求/工艺要求/施工要求等	规格	数量	单位	单价	税率	总价
1	矮脚吊汤炉强力炉芯熄火保护装置	4分阀门接口，火焰检测探头长70cm. 双电磁阀控制。带电子点火功能. 长时脉冲自动点火. 电源电源220v	4分	2	套	160	3%	320
2	钢管	Φ6mm	80cm	10	米			
3	强力炉芯	铸铁强力炉芯（带点火针安装孔）	直径120mm	2	只			
4	辅材	钢管接头	6mm钢管接头	8	只			
5	矮脚吊汤炉炉芯熄火保护装置	带火种，长时脉冲自动点火功能	6分接口	11	套			

6	矮脚吊汤炉炉芯	带火种，长时脉冲自动点火功能	6分接口	3	只			
7	矮脚吊汤炉燃气空气混合器	A母连喷嘴		6	套			
8	4分燃气软管			13	根			
9	安装工时费			4	工日			
10	合计金额							

煲仔炉安装熄火保护装置（不带火种、长时脉冲点火功能）

序号	品名	产品要求/工艺要求/施工要求等	规格	数量	单位	单价	税率	总价
1	煲仔炉熄火保护装置	2分阀门接口，火焰检测探头70cm，带电子点火功能. 长时脉冲打火	2分	47	套			
2	铜管	Φ6mm	80cm	37.6	米			
3	炉芯	煲仔炉炉芯	6寸	6	只			
4	辅材	铜管接头	6mm铜管接头	80	只			
5	角钢	国标（镀锌）	40×40 (mm)	3	根			
6	安装工时费			4	工日			
7	合计金额							
	总计							

备注：安装完成后，经验收合格后，交付使用。质保一年。报价需包含和本次项目相关的安装调试，垃圾清运，辅材等所有费用